



2

§1. В *чл.21* се правят следните изменения и допълнения:

1. В *аа.1* думите „БДС ISO 11602-2:2002 „Защита срещу пожар. Носили и возили пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване“ се заменят със „СД ISO/TS 11602-2:2015 „Защита от пожар. Носили и возили пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване“.

2. В *аа.3* думите „БДС ISO 11602-2:2002“ се заменят със „СД ISO/TS 11602-2:2015“.

§2. Създава се *чл.23а*:

„Чл.23а. При експлоатация на обектите не се разрешава:

1. носимите и возимите пожарогасители, с които са оборудвани обектите, да не са технически обслужени, презаредени и хидростатично изпитани съгласно *чл.21, аа.3 и 4*;

2. пожарните кранове, ПИС, ПГС, СГУ и системите за управление на дим и топлина да не са поддържани и обслужени съгласно *чл.22, аа.1 - 6.*“

§3. В *чл.34* се създават *аа.4 - 8*:

(4) Допуска се изискванията по *аа.1, т.4* да не се изпълняват за детски градини и ясли от подклас на функционална пожарна опасност **Ф1.1** и за училища и центрове за подкрепа за личностно развитие от подклас на функционална пожарна опасност **Ф4.1**, когато са изпълнени следните условия:

БСА 18 **6,7,8**

1. горимите материали са дрехи и/или материали, свързани с образователния процес (учебни пособия) и са поставени в метални ученически или детски шкафчета;

2. шкафчетата по *т.1* са монтирани в евакуационни коридори и/или фойета на сградата;

3. осигурена е автоматична пожароизвестителна система със специфичен звуков сигнал, обхващаща цялата сграда, и евакуационните стълбища в сградата са отделени съгласно *чл.47* от *Наредба* ⁰⁹№13-1971 *за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.*

(5) В случаите по *аа.4* разпоредбите на *чл.14, аа.3 и 4* не се прилагат.

(6) Шкафчетата по *аа.4* се поставят при спазване на следните изисквания:

1. монтирани са само към едната стена на коридора/фойето и са стационарно закрепени към стената и/или пода;

2. минималното разстояние от всеки евакуационен изход до шкафчетата е 0,9 м.

(7) Не се разрешава:

1. в шкафчетата по *аа.4* да се поставят леснозапалими течности, горими течности и горими газове;

2. върху шкафчетата по *аа.4* да се поставят всякакви материали и оборудване, в т.ч. негорими такива.

(8) Допускането по *аа.2* не се прилага за врати, на които има монтирани брави тип „антипаник“.

§4. В *чл.38* се правят следните изменения и допълнения:

1. В *аа.2* след думите „Комините и димоотводните тръби“ се добавят запетая и думите „както и шахтите и въздухопроводите за скари, фритюрници и други подобни“.

2. В *аа.3* думите „Комините, предвиджани“ се заменят с „Комините, димоотводните тръби, шахтите и въздухопроводите“.

§5. В *чл.74* думите „Огневите работи“ се заменят със „Заваръчните дейности“.

§6. В *чл.77, т.5* думите „или 160“ се заличават.

§7. В *приложение №1* към *чл.9, аа.1, т.2* и *аа.5* думите „или 160“ се заличават.

§8. В *приложение №7* към *чл.27, аа.3* думите „съгласно *Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти*, приета с ПМС ⁰⁶№325 (ДВ06 **106**)“ се заличават, а думите „клас по реакция на огън“ се заменят с „клас по отношение реакцията на огън/поведението при горене“.

Заключителна разпоредба

§9. Наредбата влиза в сила един месец след обнародването ѝ в „ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК“ с изключение на *§1* и *3* относно *чл.34, аа.4 - 7*, които влизат в сила от 1 септември 2021 г.

